





## КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

устранения нарушений, выявленных в ходе проверки требований пожарной безопасности

| № п/п | Выявленные нарушения  | Срок устранения | Ответственный исполнитель        | Отметка о выполнении   |
|-------|---|-----------------|----------------------------------|--|
| 1     | Осуществляется эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы (с 2009 года), без проведения ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности в нарушение п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.ю2020 № 1479 | 01.03.2024      | Пятницкая М.А.<br>Марчукова М.А. | выполнено<br>   |
| 2     | В помещениях объекта отсутствует эвакуационное освещение в нарушение п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479  | 01.03.2024      | Пятницкая М.А.<br>Марчукова М.А. | выполнено<br>   |
| 3     | В месте установки приемно-контрольных приборов отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты в нарушение п.10 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479   | 01.03.2024      | Пятницкая М.А.<br>Марчукова М.А. | выполнено<br>  |
| 4     | Место, отведённое для курения, не оборудовано и не обозначено знаком «Место для курения» в нарушение п.11.Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479  | 01.03.2024      | Пятницкая М.А.<br>Марчукова М.А. | выполнено<br> |

Заведующий  
Дальнегорского филиала  
КГАУСО «ПЦСОН»



М.А. Пятницкая